

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Архангельской области

г. Архангельск  
(место составления акта)

“ 20 ” февраля 20 21 г.  
(дата составления акта)  
11.00.часов  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 17/2021

По адресу/адресам: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14.  
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения от 18.01.2021 года №17

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования  
«Город Архангельск» «Средняя школа №35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина»  
(далее - МБОУ СШ №35) ИНН 2901030075, ОГРН 1022900536230

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«26» января 2021 г. с 10 час 00 мин. до 13 час. 00. мин. Продолжительность 3 ч. 00 м.

Непосредственно на объекте;

«27» января 2021 г. с 12. час. 00 мин. до 13. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«28» января 2021 г. с 12. час. 00 мин. до 13. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«29» января 2021 г. с 12. час. 00 мин. до 13. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«27» января 2021 г. с 12. час. 00 мин. до 13. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«01» февраля 2021 г. с 12. час. 00 мин. до 13. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«02» февраля 2021 г. с 14. час. 00 мин. до 15. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«03» февраля 2021 г. с 16. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«04» февраля 2021 г. с 16. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«05» февраля 2021 г. с 16. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

Непосредственно на объекте;

«08» февраля 2021 г. с 15. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 м.

«09» февраля 2021 г. с 15. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 м.

«10» февраля 2021 г. с 15. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 м.

«11» февраля 2021 г. с 15. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 2 ч. 00 м.

«12» февраля 2021 г. с 09. час. 00 мин. до 10. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«15» февраля 2021 г. с 09. час. 00 мин. до 10. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«16» февраля 2021 г. с 09. час. 00 мин. до 10. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«17» февраля 2021 г. с 09. час. 00 мин. до 10. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

«18» февраля 2021 г. с 12. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 5 ч. 00 м.

«19» февраля 2021 г. с 12. час. 00 мин. до 17. час. 00 мин. Продолжительность 5 ч. 00 м.

«20» февраля 2021 г. с 10. час. 00 мин. до 11. час. 00 мин. Продолжительность 1 ч. 00 м.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

*Колосова*

*Голышев*

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки):

Получено лично директором МБОУ СШ №35 Сидорук Еленой Александровной 20.01.2021 года в 15 часов 13 минут (имеется запись в уведомлении)

Ознакомлен директор МБОУ СШ №35 Сидорук Елена Александровна 26.01.2021 года в 10 часов 04 минут (имеется запись в уведомлении)

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Колосова Анна Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Архангельской области;

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» (список прилагается). Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510413 от 23.05.2013, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710030 от 10.06.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации:

Мальщук Есения Аркадьевна - помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»;

Антушев Дмитрий Владимирович – врач - эпидемиолог отдела природно-очаговых и опасных инфекций;

Чубрикова Юлия Васильевна - врач по общей гигиене отдела обеспечения санитарного надзора.

Вострякова Ирина Леонидовна – химик-эксперт санитарно-гигиенической лаборатории.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ СШ №35 Сидорук Елена Александровна, заместитель директора по АХР Штанг Анна Владимировна.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

*Колосова*

*Толмач*



В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-2020) установлено:

п.1.5. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:

Отсутствует отметка о вакцинации против гриппа в ЛМК у работников: Басаргиной С.В. (учитель), Барковской Т.В. (уборщик служебных помещений), Бараковой К.В. (учитель), Бекряшевой И.А. (учитель), Булатовой Е.П. (учитель), Губановой О.Н. (учитель), Даниленко Е.А. (педагог-организатор), Джабраиловой А.С. (учитель), Егановой Е.С. (социальный педагог), Ждановой О.А. (делопроизводитель), Зелениной Л.А. (учитель), Зекуновой З.В. (учитель), Иванова К.С. (техник), Илязова В.Р. (учитель), Карповой В.В. (педагог дополнительного образования), Ковылиной Н.И. (учитель), Ковылиной Н.И. (учитель), Коноваловой Л.Ф. (учитель), Копыловой О.С. (библиотекарь), Копыловой Л.А. (учитель), Кузнецовой Т.Н. (вахтер), Клыгиной Л.В. (учитель), Китченко П.К. (учитель), Лиховидовой Е.Н. (учитель), Лужинной В.А. (учитель), Лисициной Е.А. (учитель), Максимовой Н.С. (учитель), Малаховой Н.С. (педагог-организатор), Малыш Е.А. (учитель), Мохнаткиной Е.С. Мутасовой Т.Е. (техник), Митюшиной А.Р. (учитель), Мироновой С.В. (учитель), Осокина П.Л. (учитель), Парфеновой В.В. (учитель), Пластининой Н.Н. (учитель), Попова О.В. (зам.директора), Прокуриной Е.А. (учитель), Третьякова А.Н. (уборщик служебных помещений), Цыганковой О.В. (учитель), Чемакиной К.С. (учитель), Чернухиной Т.Н. (учитель), Шишковой А.Н. (педагог-организатор), Штанг А.В. (заместитель директора), Щелкуновой А.И. (педагог-организатор), Шучева Г.В. (документовод), Ястребинская И.А. (уборщик служебных помещений).

п.2.2.1. Территория участка школы ограждена металлическим забором, оборудована наружным электрическим освещением.

п.2.2.2. Оценить покрытие игровых площадок не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

п.2.2.3. Для сбора отходов на территории школы установлено 2 контейнера с крышками.

Вывоз ТБО осуществляется по договору на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 09.01.2021 года №0963/ТКО, акт указания услуг.

п.2.3.1. Размещение помещений для детей в подвальных этажах не допускается.

п.2.4.1. Вход в здание оборудован тамбуром.

п.2.4.3. На момент проверки имеется цветовая маркировка учебной мебели, нанесенная на боковую поверхность столов и стульев. Столы и стулья выполнены из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

п. 2.2.4. Оценить покрытие подходов и дорожек не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

п.2.4.4. Учебные доски в учебных кабинетах оборудованы софитами.

п.2.4.6.3. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, скамейки) из материалов, позволяющих проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

п.2.4.11. На каждом этаже МБОУ СШ № 35 имеются туалеты для девочек и мальчиков.

Туалетные комнаты оснащены умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах.

Рядом с умывальными раковинами на момент проверки имеется мыло, электросушители для рук, мусорные корзины для сбора мусора.

п.2.4.12. Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение на 1 этаже. Помещение оборудовано поддоном с горячей и холодной водой. На момент осмотра инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Колосова

Галеница



п.2.4.13. Окна в учебных кабинетах оборудованы солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника.

п.2.5.3. Отделка потолка выполнена материалами (побелка) не позволяющими проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами, в следующих помещениях: в лаборантской при кабинете биологии; в коридоре на 4 этаже; в лаборантской при кабинете математики №44; в душевых для мальчиков и девочек при большом спортивном зале.

Отделка стен выполнена материалами не позволяющими проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами, в следующих помещениях: в душевых для мальчиков и девочек, оборудованных в раздевалках для мальчиков и девочек при большом спортивном зале (побелка); в лаборантской при кабинете биологии (обои), в раздевалке для персонала пищеблока (побелка).

Выявлены дефекты поверхности стен, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами, в следующих помещениях: в коридоре на 4 этаже (сколы).

Выявлены дефекты поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами: в актовом зале (следы протечек); в кладовой для хранения уборочного инвентаря (на первом этаже) (следы проточек).

п.2.6.1. Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения.

п.2.6.2. Учреждение обеспечено доброкачественной питьевой водой в соответствии с гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 28.01.2021 года №1049 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

п.2.6.5. Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, медицинские кабинеты, туалеты, комната для гигиены девушек, умывальные перед обеденным залом, помещение для приготовления дезинфицирующих растворов.

п.2.6.6. Питьевой режим организован посредством стационарных питьевых фонтанчиков, установлены один перед обеденным залом, другой в обеденном зале.

п.2.7.1., п.п. 2.2.6. (таблица 2.2.), 2.2.7. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно – эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах». Здание МБОУ СШ №35 оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции.

В соответствии с протоколом измерения параметров микроклимата от 28.01.2021 №Ц-224/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» параметры микроклимата по температуре воздуха (на рабочих местах преподавателей) в столярной мастерской, в кабинете №23 информатика, в кабинете №4 класс 1 «В», в кабинете №7 класс 4 «Г», в кабинете №31 физики, в кабинете №48 русский язык и литература, в кабинете №44 математики, в спортивном зале соответствуют гигиеническим требованиям.

п.2.7.2. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. Проветривание кабинетов в присутствии детей не проводится.

п.2.7.3. Для контроля температуры воздуха в учебных кабинетах на момент осмотра имеются термометры.

п.2.7.4. Администрацией представлено техническое заключение №5917 по обследованию системы вентиляции в помещениях здания МБОУ СШ №35 с ООО «Норд Эксперт», акт выполненных работ от 30.07.2020 года №5917.

п.2.8.3. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Чистка оконных стекол проведена.

п. 2.8.5., п.2.3.1., таблица 2, раздел III, п.3.1., п.3.3. - п.3.3.7., раздел IV п.4.1. - п.4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». В соответствии с протоколом измерения искусственной освещенности от 28.01.2021 №Ц-223/09 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» уровни искусственной освещенности в столярной мастерской, в кабинетах №23 информатики, №4 1 «В» класс, №7 4 «Г» класс, №31 физики, №48 русского языка, №44 математики, в спортивном зале, соответствуют гигиеническим требованиям.

п.2.8.9. Все источники искусственного освещения находятся в исправном состоянии.

п.2.8.10. Хранение перегоревших ламп осуществляется в специально оборудованном месте на 1м этаже.

Колосова

Галеница



п. 2.9.2. Для медицинского обслуживания обучающихся школы предусмотрены помещения медицинского назначения, расположенные на 1 и 2 этажах здания:

- Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по договору о сотрудничестве по организации медицинского обслуживания обучающихся в МБОУ СШ №35 от 08.01.2013 года №б/н с ГБУЗ АО «Архангельская городская поликлиника №2» (срок действия договора – неопределенный срок).

п.2.11.2. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 28.01.2021 года №а470 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» смывы с объектов внешней среды (пробы №№470/1, 470/2, 470/3, 470/4, 470/5, 470/6, 470/7, 470/8, 470/9, 470/10) в кабинетах №11 класс 1 «Е», № 6 класс 3 «В» по паразитологическим показателям соответствуют санитарным требованиям.

п.2.11.3. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет красную сигнальную маркировку и храниться отдельно от другого инвентаря.

п.2.11.4. При санитарных узлах для мальчиков на втором этаже, девочек на третьем этаже, в кладовых для хранения уборочного инвентаря для технических целей оборудованы отдельные водопроводные краны.

п.2.11.6. На момент проверки дезинфекционные средства хранят в упаковке производителя.

Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

п.3.4.3. Оборудован обеденный зал – площадь 173,5 м<sup>2</sup>. Перед обеденным залом оборудовано 7 умывальных раковин, в обеденном зале оборудовано 3 умывальных раковин, количество посадочных мест в обеденном зале – 120 (количество умывальных раковин установлено по проекту). Рядом с умывальными раковинами имеются электросушители, мыло, кожные антисептики для рук.

Представлен график питания обучающихся в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

п.3.4.5. Гардеробы для обучающихся оснащены крючками для раздельного хранения одежды и обуви. В гардеробных установлены скамейки.

п.3.4.6. Обучающиеся 1-4 классов размещены в учебных кабинетах, закрепленных за каждым классом на 4 этаже.

п.3.4.8. Кабинеты физики и химии оборудованы демонстрационными столами с покрытием устойчивым к действию агрессивных веществ. Лаборантская и кабинет химии оборудованы вытяжными шкафами.

п.3.4.9. В здание МБОУ СШ №35 оборудованы: малый спортивный зал на 1 этаже, большой спортивный зал на 2 этаже. При большом спортивном зале предусмотрены: раздевальная для девочек, при раздеальной для девочек оборудованы: санитарный узел (один унитаз), одна умывальная раковина; душевая для девочек (на 2 рожка); раздевальная для мальчиков, при раздеальной для мальчиков оборудованы: санитарный узел (один унитаз), одна умывальная раковина; душевая для мальчиков (на 2 рожка).

п.3.4.10. На 1 этаже для сотрудников МБОУ СШ № 35 оборудован отдельный туалет.

На 3 этаже в туалете для девочек оборудована кабина для личной гигиены девочек оснащенная умывальной раковиной и биде обеспечивающим личную гигиену.

п.3.4.14. Всего в школе по сведениям на 26.01.2021 года обучаются 1377 учащихся из них мальчиков 683, девочек 694. Обучение проводится в две смены. В первую смену обучается 424 девочки, 390 мальчиков, во вторую смену обучается 279 девочек, 293 мальчика.

№ п/п	Наименование класса и № кабинета	Списочный состав класса	Площадь кабинета	Площадь на одного обучающегося	Нормируемая площадь на одного обучающегося
1	кабинет №10 (1 «А» класс)	30	48,5 кв.м	1,6 кв.м	не менее 2,5 кв.м
2	кабинет №30 (1«Б» класс)	29	53,2 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
3	кабинет №4 (1 «В» класс)	29	47,6 кв.м	1,6 кв.м	не менее 2,5 кв.м
4	кабинет №9 (1 «Г» класс)	28	48,3 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м
5	кабинет №2 (1 «Д» класс)	30	51,2 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м

Колесова

✓ Галенчик



6	кабинет №11 (1 «Е» класс)	30	52,7 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м
7	кабинет №12 (2 «А» класс)	31	52,6 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м
8	кабинет №1 (2 «Б» класс)	29	51,0 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
9	кабинет №7 (2 «В» класс)	28	50,8 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
10	кабинет №3 (2 «Г» класс)	30	48,3 кв.м	1,6 кв.м	не менее 2,5 кв.м
11	кабинет №8 (2 «Д» класс)	30	51,2 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м
12	кабинет №5 (2 «Е» класс)	24	52,4 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м
13	кабинет №10 (3 «А» класс)	27	48,5 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
14	кабинет №2 (3 «Б» класс)	29	51,2 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
15	кабинет №6 (3 «Б» класс)	29	52,6 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
16	кабинет №4 (3 «Г» класс)	28	47,6 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м
17	кабинет №9 (3 «Д» класс)	28	48,3 кв.м	1,7 кв.м	не менее 2,5 кв.м.
18	кабинет №1 (4 «А» класс)	29	51,0 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
19	кабинет №3 (4 «Б» класс)	27	48,3 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
20	кабинет №5 (4 «В» класс)	29	52,4 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
21	кабинет №7 (4 «Г» класс)	27	50,8 кв.м	1,8 кв.м	не менее 2,5 кв.м
22	кабинет №12 (4 «Д» класс)	25	52,6 кв.м	2,1 кв.м	не менее 2,5 кв.м

Площадь на одного учащегося составляет – 1,6 кв.м (1 «А» класс, кабинете № 10 – 48,5 кв. м, 30 человек), 1,8 кв.м (1 «Б» класс, кабинет № 30 – 53,2 кв.м, 29 человек), 1,6 кв.м (1 «В» класс, кабинет № 4 – 47,6 кв.м, 29 человек), 1,7 кв.м (1 «Г» класс, кабинет № 9 – 48,3 кв.м, 28 человек), 1,7 кв.м (1 «Д» класс, кабинет № 2 – 51,2 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (1 «Е» класс, кабинет № 11 – 52,7 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (2 «А» класс, кабинет № 12 – 52,6 кв.м, 31 человек), 1,8 кв.м (2 «Б» класс, кабинет № 1 – 51,0 кв.м, 29 человек), 1,8 кв.м (2 «В» класс, кабинет № 7 – 50,8 кв.м, 28 человек), 1,6 кв.м (2 «Г» класс, кабинет № 3 – 48,3 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (2 «Д» класс, кабинет № 8 – 51,2 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (2 «Е» класс, кабинет № 5 – 52,4 кв.м, 24 человека), 1,8 кв.м (3 «А» класс, кабинет № 10 – 48,7 кв.м, 27 человек), 1,8 кв.м (3 «Б» класс, кабинет № 2 – 51,2 кв.м, 29 человек), 1,8 кв.м (3 «Б» класс, кабинет № 6 – 52,6 кв.м, 29 человек), 1,7 кв.м (3 «Г» класс, кабинет № 4 – 47,6 кв.м, 28 человек), 1,7 кв.м (3 «Д» класс, кабинет № 9 – 48,3 кв.м, 28 человек), 1,8 кв.м (4 «А» класс, кабинет № 1 – 51,0 кв.м, 29 человек), 1,8 кв.м (4 «Б» класс, кабинет № 3 – 48,3 кв.м, 27 человек), 1,8 кв.м (4 «В» класс, кабинет № 5 – 52,4 кв.м, 29 человек), 1,8 кв.м (4 «Г» класс, кабинет № 7 – 50,8 кв.м, 27 человек), 2,1 кв.м (4 «Д» класс, кабинет № 12 – 52,6 кв.м, 25 человек) при нормативе не менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

п.3.4.16. В соответствии с экспертным заключением от 15.02.2021 года №И-240/68 образовательная нагрузка МБОУ СШ №35 по адресу: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14 соответствует гигиеническим требованиям.

#### **СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»:**

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 28.01.2021 года №а484 ФБУЗ - эквивалентные уровни звука дБА на рабочем месте ученика в кабинете №23 информатики не превышают гигиенические нормативы.

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний от 28.01.2021 года №а484 ФБУЗ - уровни звука, дБА на рабочем месте ученика в столярной мастерской не превышают гигиенические нормативы.

#### **В соответствии с требованиями СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий» установлено:**

В соответствии с экспертным заключением от 03.02.2021 года №И-175/68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие миграции грызунов и создающие неблагоприятные условия для их обитания в здании МБОУ СШ №35 по адресу: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14 и на прилегающей территории соответствуют санитарным требованиям.

*Калашова*

*Голенищ*



Здание МБОУ СШ №35 по адресу: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14 на момент обследования грызунами не заселено.

В соответствии с требованиями СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» установлено:

В соответствии с экспертным заключением от 03.02.2021 года №Ц-174/68 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: мероприятия, препятствующие проникновению, обитанию, размножению и расселению синантропных членистоногих в здание МБОУ СШ №35 по адресу: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14 соответствуют санитарным требованиям.

Здание МБОУ СШ №35 по адресу: 163015, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14 на момент обследования синантропными членистоногими не заселено.

В соответствии с требованиями ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений»:

В объеме проведенных исследований (воздух закрытых помещений) содержание вредных веществ (гидроксибензол (фенол), формальдегид) в воздухе закрытых помещений (кабинет информатики) соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 26.01.2021 года №а472 ФБУЗ.

В объеме проведенных исследований (воздух закрытых помещений) содержание вредных веществ (взвешенные вещества) в воздухе закрытых помещений (столярная мастерская) соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний от 26.01.2021 года №а472 ФБУЗ.

Горячее питание обучающихся организовано на пищеблоке на сырье, по договору на оказание услуги по организации питания в МБОУ СШ №35 с ООО «Школьное питание» от 01.09.2020 года №2С. Представлен договор аренды помещений от 01.09.2020 года №1С МБОУ СШ №35 с ООО «Школьное питание».

Охват обучающихся горячим питанием в МБОУ СШ №35 составляет 91,50%: из 1377 обучающихся горячее питание получают 1260 учащихся: 1-4 классы – 628 обучающихся, 5-11 классы – 632 обучающихся.

*Колосова*

*Ташкина*

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

Вид нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ, требования которого нарушены	Сведения о юридическом (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершенные нарушения
<p>Отсутствует отметка о вакцинации против гриппа в ЛМК у работников: Басаргиной С.В. (учитель), Барковской Т.В. (уборщик служебных помещений), Бараковой К.В. (учитель), Бекряшевой И.А. (учитель), Булатовой Е.П. (учитель), Губановой О.Н. (учитель), Даниленко Е.А. (педагог-организатор), Джабраиловой А.С. (учитель), Егановой Е.С. (социальный педагог), Ждановой О.А. (делопроизводитель), Зелениной Л.А. (учитель), Зекуновой З.В. (учитель), Иванова К.С. (техник), Илязова В.Р. (учитель), Карповой В.В. (педагог дополнительного образования), Ковылиной Н.И. (учитель), Ковылиной Н.И. (учитель), Коноваловой Л.Ф. (учитель), Копыловой О.С. (библиотекарь), Копыловой Л.А. (учитель), Кузнецовой Т.Н. (вахтер), Клыгиной Л.В. (учитель), Китченко П.К. (учитель), Лиховидовой Е.Н. (учитель), Лужиной В.А. (учитель), Лисициной Е.А. (учитель), Максимовой Н.С. (учитель), Малаховой Н.С. (педагог-организатор), Малыш Е.А. (учитель), Мохнаткиной Е.С. Мутасовой Т.Е. (техник), Митюшиной А.Р. (учитель), Мироновой С.В. (учитель), Осокина П.Л. (учитель), Парфеновой В.В. (учитель), Пластининой Н.Н. (учитель), Попова О.В. (зам.директора), Прокуриной Е.А. (учитель), Третьякова А.Н. (уборщик служебных помещений), Цыганковой О.В. (учитель), Чемакиной К.С. (учитель), Чернухиной Т.Н. (учитель), Шишковой А.Н. (педагог-организатор), Штанг А.В. (заместитель директора), Щелкуновой А.И. (педагог-организатор), Шучева Г.В. (документовод), Ястребинская И.А. (уборщик служебных помещений).</p>	<p>п.1.5. СП 2.4.3648-2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - п.1.5. СП 2.4.3648-2020); Приложение 1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»</p>	<p>МБОУ СШ №35</p>
<p>Отделка потолка выполнена материалами (побелка) не позволяющими проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами, в следующих</p>	<p>СП 2.4.3648-2020: п.2.5.3.</p>	<p>МБОУ СШ №35</p>

*Косарева*

*Телемина*



<p>помещениях: в лаборантской при кабинете биологии; в коридоре на 4 этаже; в лаборантской при кабинете математики №44; в душевых для мальчиков и девочек при большом спортивном зале.</p> <p>Отделка стен выполнена материалами не позволяющими проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами, в следующих помещениях: в душевых для мальчиков и девочек, оборудованных в раздевалках для мальчиков и девочек при большом спортивном зале (побелка); в лаборантской при кабинете биологии (обои), в раздевалке для персонала пищеблока (побелка). Выявлены дефекты поверхности стен, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами, в следующих помещениях: в коридоре на 4 этаже (сколы).</p> <p>Выявлены дефекты поверхности потолка, что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфекционными средствами: в актовом зале (следы протечек); в кладовой для хранения уборочного инвентаря (на первом этаже) (следы протечек).</p>		
<p>Площадь на одного учащегося составляет – 1,6 кв.м (1 «А» класс, кабинете № 10 – 48,5 кв. м, 30 человек), 1,8 кв.м (1 «Б» класс, кабинет № 30 – 53,2 кв.м, 29 человек), 1,6 кв.м (1 «В» класс, кабинет № 4 – 47,6 кв.м, 29 человек), 1,7 кв.м (1 «Г» класс, кабинет № 9 – 48,3 кв.м, 28 человек), 1,7 кв.м (1 «Д» класс, кабинет № 2 – 51,2 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (1 «Е» класс, кабинет № 11 – 52,7 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (2 «А» класс, кабинет № 12 – 52,6 кв.м, 31 человек), 1,8 кв.м (2 «Б» класс, кабинет № 1 – 51,0 кв.м, 29 человек), 1,8 кв.м (2 «В» класс, кабинет № 7 – 50,8 кв.м, 28 человек), 1,6 кв.м (2 «Г» класс, кабинет № 3 – 48,3 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (2 «Д» класс, кабинет № 8 – 51,2 кв.м, 30 человек), 1,7 кв.м (2 «Е» класс, кабинет № 5 – 52,4 кв.м, 24 человека), 1,8 кв.м (3 «А» класс, кабинет № 10 – 48,7 кв.м, 27 человек), 1,8 кв.м (3 «Б» класс, кабинет № 2 – 51,2 кв.м, 29 человек), 1,8 кв.м (3 «В» класс, кабинет № 6 – 52,6 кв.м, 29 человек), 1,7 кв.м (3 «Г» класс, кабинет № 4 – 47,6 кв.м, 28 человек), 1,7 кв.м (3 «Д» класс, кабинет № 9 –</p>	<p>СП 2.4.3648-2020: п.3.4.14.</p>	<p>МБОУ СШ №35</p>



кабинет № 7 – 50,8 кв.м, 27 человек), 2,1 кв.м (4 «Д» класс, кабинет № 12 – 52,6 кв.м, 25 человек) при нормативе не менее 2,5 кв.м на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

*Колосова*

(подпись проверяющего)

*Галениц*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется (заполняется при проведении выездной проверки):

*Колосова*

(подпись проверяющего)

*Галениц*

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение о проведении плановой выездной проверки от

от 18.01.2021 года №17; предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор №17/-1пр., № 17/-2пр. от 20.02.2021 года, протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»; акты и протоколы отбора проб ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области»; экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области».

Подписи лиц, проводивших проверку:

*Ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора – Колосова Анна Ивановна* *Колосова*

Актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*И.о. директора МБОУ СШ №35 Галеница Инна Владимировна* *Галениц*

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 20 » февраля 20 21 г.

*Галениц*  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)