

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Архангельской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Архангельска
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1
(место составления акта)

« 29 » января 20 21 г.
(дата составления акта)

15 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 4

По адресу/адресам: 163009, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14,
(здание школы), объекту защиты присвоена категория высокого риска (2 класс).
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения от 18 января 2021 года № 4 ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР
Главного управления МЧС России по Архангельской области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального образования
«Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина»
(сокращенное наименование – МБОУ СШ № 35), ИНН 2901030075, ОГРН 1022900536230,
юридический адрес: 163009, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д.14.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Даты и время проведения проверки:

“ ” _____ года с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.
Продолжительность _____ час. _____ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

« 2 » дня (ей) 4 часа (ов) 00 мин.
(рабочих дней; часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска
УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен(а):**
(заполняется при проведении выездной проверки)

Сидорук Елена Александровна – директор МБОУ СШ № 35
(фамилии, инициалы)

в 11 часов 00 минут “ 22 ” января 20 21 года 
(время) (дата) (подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ согласования с органом
прокуратуры не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившее(-ие) проверку:

- Пономарева Алена Николаевна – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино – Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.

- Донеv Глеб Станиславович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино – Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и):

Сидорук Елена Александровна– директор МБОУ СШ № 35

Штанг Анна Владимировна – заместитель директора по АХР МБОУ СШ № 35

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В здании школы не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) всех помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (расчеты не предоставлены).	п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ).	МБОУ СШ №35, должностные лица в пределах компетенции
2.	В здании школы на первом этаже противопожарная дверь, ведущая в помещение электрощитовой, не обеспечена уплотнением в притворе.	п. 24, п.29 ППР в РФ.	МБОУ СШ №35, должностные лица в пределах компетенции


3.	В здании школы на 3-ем этаже со стороны старшего блока выход на лестничную клетку не оборудован уплотнением в притворе.	п. 4.4.6, п. 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	МБОУ СШ №35, должностные лица в пределах компетенции
4.	В здании школы на дверях выходов на лестничную клетку отсутствуют устройства для самозакрывания на вторых створках дверей (по факту установлен на одной створке).	п. 24 ППР в РФ; п. 4.4.6, 4.4.11 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	МБОУ СШ №35, должностные лица в пределах компетенции
5.	В здании школы подвальное помещение используется для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов.	п.п. «б» п.16 ППР в РФ.	МБОУ СШ №35, должностные лица в пределах компетенции

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов): уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности в отдел не поступало, в связи, с чем сведения при проверке не проверялись.

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено: выявленные нарушения требований пожарной безопасности указаны выше

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **внесена** (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует** (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 4/1/1 от 29 января 2021 года об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы, возникновения пожара.
2. Проверочный лист (список контрольных вопросов) используемый в ходе проведения плановой проверки в отношении зданий общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) (Приказ МЧС России от 28.06.2018 № 261 приложение № 13).

Подписи лиц, проводивших проверку:

- Пономарева Алена Николаевна – начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино – Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.

«29» января 2021 года



- Донов Глеб Станиславович – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино – Фактория, Майская Горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области - государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору.

«29» января 2021 года



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Сидорук Елена Александровна – директор МБОУ СШ № 35
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» января 2021 года



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)