

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК»
муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение муниципального образования
«Город Архангельск»
«Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза
П.И. Галушина»

163009, Архангельская область, г. Архангельск,
территориальный округ Майская горка,
ул. Ф. Абрамова, д. 14.

тел./факс 66-49-50, 66-49-52

E-mail: mbou.35@yandex.ru

03.02.2020 № 70

на № _____ от _____

Начальнику ОНДиПР
г. Архангельска
УНДиПР ГУ МЧС России по
Архангельской области
Д. А. Семенову

Уважаемый Дмитрий Алексеевич!

Во исполнение Предписания № 4/1/1 от 18.02.2019 г. сообщаем Вам о том, что МБОУ СШ № 35 приняты все меры для устранения нарушений требований пожарной безопасности. Направляем отчет о проведенной работе по устранению нарушений требований пожарной безопасности, согласно Предписания № 4/1/1 от 18.02.2019 г.

Приложения:

- Отчет об исполнении Предписания от 18.02.2019 г. № 4/1/1, на 1-м листе в 1-м экз.;
- Копия договора возмездного оказания услуг в области пожарной безопасности № 17/19 от 28.02.2019 г., на 2-х листах в 1-м экз.;
- Копия письма ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области от 24.05.2019 г. о направлении технического заключения, на 1-м листе, в 1-м экз.;
- Копия Акта приостановки работ по контракту №1Р/2019 от 28.07.2019 г., на 1-м листе, в 1-м экз.;
- Копия дополнительного соглашения к контракту №1Р/2019 от 28.07.2019 г. на выполнение работы по монтажу АУПС и СОУЭ от 17.12.2019 г., на 1-м листе, в 1-м экз.;
- Копия Акта о приемке выполненных работ от 18.12.2019 г. на сумму 1857253,05 руб., на 7-ми листах, в 1-м экз.;
- Копия Акта № 233 от 18.12.2019 г. с ЗАО «ФИРОПС-ЗАЩИТА», на 1-м листе, в 1-м экз.;
- Копии переписки с ЗАО «ФИРОПС-ЗАЩИТА» и производителем блока речевого оповещения ЗАО НВП «Болид», на 6-ти листах, в 1-м экз.

03.02.2020 г.

Директор



Е.А.Сидорук

Ответственный: А.В.Штанг

Тел: 66-49-51

Email: mbou.35@yandex.ru

3 02 20

Отчет

МБОУ СШ № 35

об исполнении Предписания от 18.02.2019 года № 4/1/1

об устранении нарушений требования пожарной безопасности

№ П/П предписания	Характер нарушения	Мероприятия по устранению выявленного нарушения	Прилагаемые копии документов, подтверждающих устранение нарушения	Стоимость работ
П. 1	При достижении системой АУПС и СОУЭ или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы. Привести в соответствие с действующим законодательством.	1. Разработана проектно сметная документация АУПС и СОУЭ. 2. Экспертиза проектно-сметной документации АУПС и СОУЭ. 3. Проведен конкурс по установке пожарной сигнализации IV типа и заключен контракт с ЗАО «Фирма охранно-пожарных систем – Защита» на монтаж АУПС и СОУЭ	Договор 2018г. Техническое заключение ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Архангельской области. Контракт № 1Р/2019 от 28.07.2019	101600,00 60697,72
П.2	В четырехэтажном здании школы установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже требуемого IV-го типа (отсутствуют указатели направления движения, пульта связи с помещением пожарного поста, не обеспечено разделение здания на зоны пожарного оповещения). Привести в соответствие с действующим законодательством.	Произведен монтаж АУПС и СОУЭ IV типа (не установлены блоки речевого оповещения «Рупор-300» по не зависящим от образовательного учреждения причинам). Согласно информационного письма поставка «Рупор-300» ожидается в конце февраля 2020 г.	Акт приостановки работ по контракту 16.08.2019 г. Доп. соглашение от 17.12.2019 №1 к контракту № 1Р от 28.07.2019, Акт о приемке выполненных работ №1 от 18.12.2019, Акт № 233 от 18.12.2019	1857253,05

Итого, общая сумма затрат составила: 2019550,77 руб.

Директор



Е.А.Сидорук