



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное Управление МЧС России по Архангельской области

(наименование территориального органа МЧС России)

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, тел./факс: (8182) 65-14-94;

e-mail: mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Архангельска
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д. 28, корп. 1, тел./факс: (8182) 69-39-49;

e-mail: nadzorah@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 4/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 35 имени Героя Советского Союза П.И. Галушина» (сокращенное наименование – МБОУ СШ № 35); ИНН 2901030075, юридический адрес: 163009, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Федора Абрамова, д. 14.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения от 09 января 2019 года № 4 ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

в период с 06 по 18 февраля 2019 года Романковым Андреем Евгеньевичем инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственным инспектором г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору проведена внеплановая проверка объекта защиты - здания школы, расположенной по адресу: г. Архангельск ул. Федора Абрамова, д. 14

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ФГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Сидорук Еленой Александровной – директором МБОУ СШ № 35, Тереховой Ириной Николаевной – заместителем директора по АХР.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только при выполнении)
1	2	3	4	5
Общее				
1.	При достижении системой АУПС и	п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010	01.02.2020	

	СОУЭ или ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части подлежат выводу из эксплуатации и списанию. К моменту достижения системой предельного состояния Организация должна принять меры к созданию новой системы. <i>Привести в соответствие с действующим законодательством.</i>			
2.	В четырёхэтажном здании школы установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ниже требуемого IV-го типа (отсутствуют указатели направления движения, пульты связи с помещением пожарного поста, не обеспечено разделения здания на зоны пожарного оповещения). <i>Привести в соответствие с действующим законодательством.</i>	п. 5.1, п. 7 табл.2 НПБ 104-03	01.02.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского, Варавино-Фактория, Майская горка, Исакогорского и Цигломенского округов ОНДиПР г. Архангельска УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области – государственный инспектор г. Архангельска Архангельской области по пожарному надзору
Романков Андрей Евгеньевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ФГПН проводившего (их) проверку)



“ 18 ” февраля 2019 года

Предписание для исполнения получил:

Седорук Елена Александровна
директор ООО ССЧ № 55

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

“18” января 20 19 года



(подпись)